



СИСТЕМА ДОБРОВОЛЬНОЙ СЕРТИФИКАЦИИ «БЕЗОПАСНОСТЬ И КАЧЕСТВО»
Свидетельство о регистрации № РОСС RU.И559.04.ЖР00

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ССБК.RU.ПБ33.Н00292

№ ПС 007459

Срок действия с 20.06.2022 г. по 19.06.2027 г.

ОКПД2 25.11.23.119
код ЕКПС
код ТН ВЭД 7308 90 510 0

ЗАЯВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение
заявителя)

Общество с ограниченной ответственностью «Кингспан Невинномысск».
Адрес: 357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Низяева, дом
1В. ОГРН: 1202600005365. Тел. +7 (812) 602-29-40

ИЗГОТОВИТЕЛЬ

(наименование и
местонахождение изготовителя
продукции)

Общество с ограниченной ответственностью «Кингспан Невинномысск».
Адрес: 357107, Ставропольский край, г. Невинномысск, ул. Низяева, дом
1В. ОГРН: 1202600005365. Тел. +7 (812) 602-29-40

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ

ССБК RU.ПБ33 до 12.12.2022 г, Орган по сертификации «ПОЖЭКСПЕРТ»,
129344, г. Москва, ул. Искры, д. 31, корпус 1, эт чердак, п II, к 3, оф 85а.
E-mail: pozexpert77@gmail.com.

ПОДТВЕРЖДАЕТ, ЧТО ПРОДУКЦИЯ

(информация о сертифицированной
продукции, позволяющая провести
идентификацию)

Панели металлические трехслойные стеновые и кровельные «Ruspan» с
утеплителем из пенополиизоцианурата (PIR), выпускаемые в соответствии
с ТУ 25.11.23-001-44206783-2021. Серийный выпуск

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

(наименование национальных
стандартов, стандартов
организаций, сводов правил,
условий договоров на
соответствие требованиям
которых проводилась
сертификация)

ГОСТ 30247.0-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость. Общие
требования», ГОСТ 30247.1-94 «Конструкции строительные. Методы испытаний на огнестойкость.
Несущие и ограждающие конструкции», ГОСТ 30403-2012 «Конструкции строительные. Метод
испытаний на пожарную опасность».
Предел огнестойкости стеновых панелей:
- для панелей толщиной 25-70мм – EI 15;
- для панелей толщиной 80, 90мм – EI 30;
- для панелей толщиной 100-200мм – EI 45
Класс пожарной опасности K1 (15).
Предел огнестойкости кровельных панелей:
- для панелей толщиной 40-70мм – RE 15;
- для панелей толщиной 80, 90мм – RE 30;
- для панелей толщиной 100-200мм – REI 45
Класс пожарной опасности K1 (15).

ПРОВЕДЕННЫЕ ИССЛЕДОВАНИЯ (ИСПЫТАНИЯ) И ИЗМЕРЕНИЯ

Протоколы испытаний №№ 0623/ТП-19, 0624/ТП-19,
0625/ТП-19, 0626/ТП-19, 0627/ТП-19, 0628/ТП-19,
0629/ТП-19, 0630/ТП-19 от 17.06.2022 г., Испытательная
лаборатория «ПОЖЭКСПЕРТ», аттестат аккредитации №
ССБК RU.21ПБ31 до 12.12.2022 г.

ПРЕДСТАВЛЕННЫЕ ДОКУМЕНТЫ ТУ 25.11.23-001-44206783-2021.

Руководитель (заместитель руководителя)
органа по сертификации
подпись, инициалы, фамилия

С. А. Медведев

Эксперт (эксперты)
подпись, инициалы, фамилия

В. Н. Слугин

